

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и  
Некрасовскому районам Ярославской области

(наименование территориального органа МЧС России)

150539 Ярославская область, Ярославский район, п. Лесная Поляна, 4 т. 76-54-37

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

управление надзорной деятельности и профилактической работы

по Ярославской области ГУ МЧС

(наименование органа государственного пожарного надзора)

России по Ярославской области 150000 г. Ярославль, Красная Площадь, 8 тел. 79-08-15

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 118/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципального общеобразовательного учреждения**

**«Средней школы поселка Ярославка» ЯМР**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения зам.главного государственного инспектора Ярославского района  
Ярославской области по пожарному надзору Титова А.С. №118 от 12.05.2015 г, ст. 6  
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с  
11 ч. 00 мин. 18 мая 2015 года по 15 ч. 00 мин. 19 мая 2015 г государственный  
инспектор Ярославского района Ярославской области по пожарному надзору майор внутренней  
службы Рогова Анна Валдимовна в здании МОУ СШ п. Ярославка ЯМР по адресу: 150505,  
Ярославская область, Ярославский район, п. Ярославка дом 2-Г

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего  
мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором школы Петровой С. А.; зам. директора Дементьевым В.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Учебные классы школы (на 2-м этаже) оборудованы тепловыми датчиками АУПС	НПБ 88-01 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования. П.12.12. «Дымовые пожарные извещатели, питаемые по шлейфу пожарной сигнализации и имеющие встроенный звуковой оповещатель, рекомендуется применять для оперативного, локального оповещения и определения места пожара в помещениях, в которых одновременно выполняются следующие условия: основным фактором возникновения очага загорания в начальной стадии является появление дыма в	10.05.2016	Выполнен АВГУСТ 2015г.



		защищаемых помещениях возможно присутствие людей. Такие извещатели должны включаться в единую систему пожарной сигнализации с выводом тревожных извещений на прибор приемно-контрольный пожарный, расположенный в помещении дежурного персонала» п.12.9. «Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемых помещений и вида пожарной нагрузки рекомендуется производить в соответствии с приложением 12».		
2.	В слесарно-столярной мастерской отсутствует второй эвакуационный выход	П. 1.122 СНИП 2.08.02-89* В зданиях школ и школ-интернатов из мастерских по обработке древесины и комбинированной мастерской по обработке металла и древесины необходимо предусматривать дополнительный выход непосредственно наружу (через утепленный тамбур) или через коридор, примыкающий к мастерским, в котором отсутствует выход из классов, учебных кабинетов и лабораторий.	10.05.2016	Выполнен проект на работы от 30.04.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

Ярославского и Некрасовского районов

Ярославской области по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» 05 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

(4852) 79-09-01

телефон ловапия ГУ МЧС России по Ярославской области



\_\_\_\_\_  
(подпись) С.А. Петров  
Заполн. Деметьев В.Ч.  
(должность, фамилия, инициалы)  
(должность, фамилия, инициалы)