

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
отдел надзорной деятельности по Ярославскому району Ярославской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

150539 Ярославская область, Ярославский район, п. Лесная Поляна, 4 т. 24-18-52  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
управление надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославской области  
ГУ МЧС

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
России по Ярославской области 150000 г. Ярославль, Красная Площадь, 8 тел. 79-08-15  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 61/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа поселка  
Ярославка» Ярославского муниципального района (МОУ СШ п. Ярославка ЯМР),**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору Максимова К.П. №61 от 22.04.2019 г г, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 24 апреля 2019 года по 15 ч. 00 мин. 20 мая 2019 года государственным инспектором Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору майором внутренней службы Роговой Анной Вадимовной проведена **внеплановая** выездная проверка с целью исполнения предписания №26/1/1 от 28.04.2018 по адресу: **Ярославская область, Ярославский район, поселок Ярославка дом 2 Г** (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Петрушовой Н.А., зам директора по ОБ Дементьевым В.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	При эксплуатации АУПС и СОУЭ не соблюдаются требования действующих нормативных документов по пожарной безопасности, кабельные линии АПС и СОУЭ не соответствуют требованиям ст.82 ч.2 №123-ФЗ НПБ 104-03 п. 3.9 – акт проверки работоспособности систем противопожарной защиты от 29 марта 2018 года ООО «Связьстрой сб».	ст. 82 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» П.61 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390 (ППР в РФ) СП 5.13130.2009 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390 (ППР в РФ) «При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных	10.05. 2020	

		документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Ярославского и Некрасовского районов  
Ярославской области по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» 03 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)  
«20» 03 20 19 г.



(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

(4852) 79-09-01

телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области

Государственный инспектор  
Ярославского и Некрасовского районов  
Ярославской области по пожарному надзору  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ г.