

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
отдел надзорной деятельности по Ярославскому району Ярославской области

(наименование территориального органа МЧС России)

150539 Ярославская область, Ярославский район, п. Лесная Поляна, 4 т. 24-18-52

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

управление надзорной деятельности и профилактической работы

по Ярославской области ГУ МЧС России

(наименование органа государственного пожарного надзора)

России по Ярославской области 150000 г. Ярославль, Красная Площадь, 8 тел. 79-08-15

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### **Предписание № 5/1/1**

#### **по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа п. Ярославка Ярославского  
муниципального района (здание дошкольных групп)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения зам. главного государственного инспектора Ярославского и  
Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору Борисенкова А.Р. №5 от  
18.01.2021 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 21 января 2021 года по 16 ч. 00 мин. 05 февраля 2021г  
проведена **внеплановая** выездная проверка МОУ СОШ п. Ярославка ЯМР по адресу:  
Ярославская область, Ярославский район, п. Ярославка дом 1Г - государственным инспектором  
Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору майором  
внутренней службы Роговой Анной Вадимовной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего  
мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Петрушовой Н.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий СОУЭ в течении времени, необходимого для эвакуации людей. Заключение №3Г/2021 от 27.01.2021 ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ярославской области	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 84 п. 7 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» НПБ 104-03* п. 3.9 НПБ 88-2001* п.13.1	10.02.2022	
2.	Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не во всех защищаемых помещениях соответствует нормативным требованиям Протокол № 3/Г/2021 от 27.01.2021 ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ярославской области	П. 61 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390 (ППР в РФ) ) п. 54 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479 НПБ 104-03*	10.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


государственный инспектор  
Ярославского и Некрасовского районов  
Ярославской области по пожарному надзору  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

  
А.В.Рогова  
(подпись)  
М.Л.П.\*

«05» 02 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
«05» 02 20 21 г.

  
\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору  
(4852) 79-09-01

**телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области**